



ООО «ГЕЛЕНА ХИМАВТО»

125047, г. Москва, улица Тверская - Ямская 1-я, дом 27, офис 03, тел. (495) 783-26-07
ИНН 7723162359/КПП 771001001; ОГРН 1027739756131

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 10.10.2019г.

PRIMOCLIMA ANTIFROST – что скрыто за красивой упаковкой?

По просьбе наших партнеров была проведена проверка теплоносителей **марки PRIMOCLIMA ANTIFROST на этиленгликоле (-65С) и пропиленгликоле (-30С)**, которые активно продвигаются московской компанией МТК- Групп по явно заниженным оптовым ценам.

На этикетках канистр, купленных в офисе данной компании, в нарушение требований ГОСТ, **отсутствует информация** о том, кто является производителем, о месте производства, по каким ТУ изготовлены и наличии сертификатов. Но, нанесенный на этикетке QR-код однозначно указывал на то, что данный бренд принадлежит ООО "МТК-Групп", что подтверждалось еще и телефоном данной фирмы.

Только в результате наших неоднократных попыток были предоставлены ПОЧЕМУ ТО сертификаты соответствия на теплоносители ЭГ-65 и ПГ-30, выпускаемые по ТУ от 2011 года, принадлежащие ООО "ЭкоТепло" из г.Электросталь. Правда объяснить, какая есть связь с нанесенным на канистры логотипом PRIMOCLIMA, нам не смогли.

Т.е. реальным производителем содержимого оказалось ЭкоТепло, а МТК-Групп, как **заказчик и продавец в одном лице, выдумала красивое название, которое не подтверждается ни одним документом** (ТУ, свидетельством о госрегистрации, сертификатом соответствия, паспортом безопасности). **Но это не самое страшное!**

Проведенная лабораторная проверка теплоносителей **PRIMOCLIMA ANTIFROST на этиленгликоле (-65С) и пропиленгликоле (-30С)** показала, что в обоих случаях использовалось сырье с добавками глицерина в **нарушении ГОСТ 28084-89 и ГОСТ 33341-2015**, о чем свидетельствует нереально высокая плотность 1,112 и 1,057 (соответственно) и показания хроматографа.

В обоих образцах **абсолютно отсутствуют антикоррозионные и антискипные присадки**, на что указывают показатели щелочности (0,3-0,4мл при норме – не менее 10). Нормальные компании обычно делают этот ресурс – не менее 18-20, что существенно продлевает срок эксплуатации теплоносителей.

Температура кристаллизации ЭГ-65 оказалась всего лишь минус 57С и его водородный показатель pH уже ниже нормы (7,4).

И даже этой бурды (извините за грусть) в канистры – **НЕ ДОЛИВАЕТСЯ в размере примерно 4 - 10 процентов от указанной массы**. В общем, для Роспотребнадзора – широкое поле деятельности!

ИТАК: очередной мыльный пузырь, ложь и обман...

А как все хорошо начиналось: красивые канистры, громкое импортное название, увлекательная реклама, низкие заманчивые цены...

Примечание: Все чеки о покупке, фото образцов, протоколы испытаний и хроматограммы имеются. При наличии возмущенных данной информацией, мы готовы продолжить общение в компетентных органах.